

## **PE N.º 030/2018 – ESCLARECIMENTO VI**

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento relativo à licitação em epígrafe:

**PERGUNTA 1:** Gostaria de saber maiores informações sobre as baterias tais como:

- se são VRLA (tipo de confinamento de eletrólito);
- modelo referência;
- dimensões.

**RESPOSTA 1:** Todas as baterias tem que ser VRLA (estacionária e livre de manutenção).

Não temos como informar modelo de referência e dimensões, pois cada vez que licitamos vence um licitante.

Nossa ultima licitação vencedor foi a VMAX Baterias e apresentou marca Freedom, que nos atende perfeitamente.

**PERGUNTA 02:** As baterias constantes dos itens IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII são de tecnologia ventiladas (exemplo: FREEDOM) ou tecnologia AGM (VRLA = importada)?

**RESPOSTA 02:** São VRLA.

**PERGUNTA 03:** Tendo em vista o cronograma de fornecimento, o contrato de fornecimento será até o ano de 2020?

**RESPOSTAS 03:** Sim, mas renovado anualmente.

**Márcia Teixeira**  
Pregoeira