

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2012

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento, relativo à licitação em epígrafe:

PERGUNTA 1: Quais as dimensões das placas?

RESPOSTA 1: As placas a serem adquiridas devem apresentar as seguintes dimensões.

| Item | Descrição | Tamanho (altura X largura) |
|------|--|----------------------------|
| 01 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Direção Saída Emergência à Direita” | 15 X 30 cm |
| 02 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Direção Saída Emergência em Frente” | |
| 03 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Direção Saída Emergência à Esquerda” | |
| 04 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Direção Saída Emergência à Direita e Abaixo” | |
| 05 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Direção Saída Emergência à Esquerda e Abaixo” | |
| 06 | Placa fotoluminescente de Saída – Saída | |
| 07 | Placa de combate a Incêndio – símbolo “Abrigo de Mangueira” | 15 X 15 cm |
| 08 | Placa de combate a Incêndio – símbolo “Extintor de Incêndio” | |
| 09 | Placa de Não Fume – Proibido Fumar | |
| 10 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Indicação Saída de Emergência em Escadas” | 15 X 30 cm |
| 11 | Placa de combate a Incêndio – símbolo “Comando Manual” | 15 X 15 cm |
| 12 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Saída de Emergência” | 15 X 30 cm |
| 13 | Placa fotoluminescente de Saída – símbolo “Indicação Contínua” | 7 X 20 cm |
| 14 | Placa Cuidado Risco de Choque | 25 X 50 cm |
| 15 | Placa de Combate a Incêndio – símbolo “Mangueira” | 15 X 15 cm |
| 16 | Placa de Combate a Incêndio – símbolo “Alarme Sonoro” | |
| 17 | Etiqueta de Atenção – Alarme de Incêndio | 25 X 50 cm |
| 18 | Placa de Aviso – Escada de Emergência | 18 25 cm |

PERGUNTA 2: o Edital não faz referência à NBR 13434-3 quanto a intensidade luminosa mínima necessária para esse tipo de placa, qual é a mesma?

RESPOSTA 2: As placas fotoluminescentes, necessariamente, devem atender as especificações da NBR 13434-3 em relação a luminância, quais sejam:

| Tipo de sinalização | Tempo | Luminância | Tempo de atenuação |
|---------------------|--------|------------------------|------------------------|
| Sinalização Básica | 10 min | 140 mcd/m ² | ≥ 1800 min |
| | 60 min | 20 mcd/m ² | 0,3 mcd/m ² |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
| Sinalização Complementar | 10 min | 20 mcd/m ² | ≥ 340 min 0,3 mcd/m ² |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|

PERGUNTA 3: Qual o valor estimado da Licitação?

RESPOSTA 3: O valor estimado da Licitação é de R\$ 17.630,00.

PERGUNTA 4: Qual a matéria prima a ser utilizada nas placas?

RESPOSTA 4: As Placas devem ser confeccionadas em plástico.

PERGUNTA 5: Serão adesivas?

RESPOSTA 5: Sim

PERGUNTA 6: Qual a forma de entrega?

RESPOSTA 6: A forma de entrega está exposta no item 7.1 do termo de referencia, Anexo – I do Edital.

PERGUNTA 7: Qual o local de entrega?

RESPOSTA 7: O local de entrega vai ser conforme item 7.7 c do edital e 7 do Termo de Referência.

**Leonardo Fadul
Pregoeiro**