

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2015 – ESCLARECIMENTO III

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento, relativo à licitação em epígrafe:

PERGUNTA 1: Vimos por meio desta solicitar, alguns esclarecimento em relação ao pregão eletrônico n.º32/2015 objeto: **O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EXTINTORES E SUPORTES DE EXTINTORES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EM CUMPRIMENTO À NORMA DA ABNT NBR 13434-1, 13434-2, 13434-3 e 15808, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência – Anexo I do edital.**

Dúvidas:

1) Qual a luminosidade deste adesivo do item 1 ao 8 se são de , 6 horas, 12 horas ou 24 horas?

RESPOSTA 1: Respondendo ao seu pleito formalizado através do expediente datado de 07/08/15, informamos que é de 08 (oito) horas a duração da luminosidade das placas de sinalização fotoluminescentes constantes nos itens 01 à 08 do Anexo I do Pregão Eletrônico n° 032/201. Na oportunidade esclarecendo que não tratam-se de adesivos e sim placas os objetos do respectivo Pregão Eletrônico.

**Manuele Silva
Pregoeira**