

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2015 – ESCLARECIMENTO IV

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento, relativo à licitação em epígrafe:

PERGUNTA 1: Venho por meio desta solicitar esclarecimento referente ao edital n° 32/215 cujo objeto se refere a AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EXTINTORES E SUPORTES DE EXTINTORES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EM CUMPRIMENTO À NORMA DA ABNT NBR 13434-1, 13434-2, 13434-3 e 15808. Qual material das placa? pvc ? acrílico? quantos milímetros?

RESPOSTA 1: Reportando-nos ao seu pedido formalizado no e-mail abaixo, informamos as placas de sinalização de emergência deverão ser confeccionadas em material de PVC e com dois (2) milímetros de espessura, e que respectivas especificações constam no Termo de Referência anexo ao Pregão Eletrônico n° 032-2015 à finalidade.

**Manuele Silva
Pregoeira**