

PE N.º 030/2018 – ESCLARECIMENTO III

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento relativo à licitação em epígrafe:

PERGUNTA 1: Identificamos que alguns itens são baterias Seladas – VRLA, tecnologia AGM de acordo com o item 01, 02 e 03. Outros itens trata-se de baterias estacionaria por possuir olhal, e alguns itens não solicita. Solicitamos mais informações sobre o dimensional de cada baterias e informar se são Baterias Estacionaria ou baterias Seladas – VRLA tecnologia AGM.

RESPOSTA 1: As baterias devem ser estacionárias, livres de manutenção, 12v e próprias para no breaks nas capacidades solicitadas.
Todas devem ter olhal para poder se conectar com o banco de baterias.

PERGUNTA 2: Solicitamos um prazo maior para o fornecimento das baterias, tendo em vista as dificuldades que possam ocorrer entre o trajeto com a transportadora.
Em vista do aumento do chumbo no mercado (matéria-prima da bateria) e aumento do dólar, impacta-se diretamente o preço do nosso produto final, portanto informar se no decorrer da vigência do contrato no período de 3 anos, se terá algum reajuste no valor das baterias.

RESPOSTA 2: Podemos considerar 20 dias para entrega: O material deverá ser entregue eventualmente de acordo com a necessidade do Banco, dentro de 20 dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento de material.de material, de forma fracionada conforme a necessidade do Banpará.

Márcia Teixeira
Pregoeira