

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2014

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

Pergunta 1: Favor informar se as baterias abaixo relacionadas terão que ser Reguladas por Válvula (VRLA).

01 - 12V-45Ah

02 - 12V-70Ah

03 - 12V-150Ah

04 - 12V-100Ah

Resposta 1: Conforme manifestação da área técnica, a resposta é “sim”.

Pergunta 2: EM REFERÊNCIA AO PREGÃO 054/2014 - DAS BATERIAS PARA NOBREAK GOSTARIA DE PODER FAZER UMA VISITA TÉCNICA PARA OBSERVAR OS MODELOS PEDIDOS NO REFERENTE PREGÃO.

Resposta 2: Poderá ser realizada visita para observar os modelos solicitados no Termo de Referência, nos dias 07/07/2014 e 08/07/2014 das 10 às 16hs, no Almoxarifado Central – Av. Senador Lemos, nº 2671 (Ponte do Galo), Bairro Sacramenta, Belém/Pa.

Contato: Marília

Juliana Neri
Pregoeira