

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2011

O **Banpará S/A** leva ao conhecimento de todos os interessados, os seguintes esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe:

Pergunta 1: Solicitamos os seguintes esclarecimentos, referente ao ANEXO - I -A: ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

(Descrição, Especificações mínimas e Quantitativas).

A) Informar para os item 2 e 3 o Fator de Potência da Carga/Saída do Inversor do No-break.

RESPOSTA: Fator de potencia = 1,0

B) Confirmar para os itens 2 e 3 se a tensão de entrada do No-break pode ser monovolt em 127 Volts ou 220 Volts ou se há necessidade de ser bi volt 127 Volts e 220 Volts.

RESPOSTA: Tensão de entrada tem que ser bivolt, conforme está descrito na especificação.

Pergunta 2 Referente ao item 02 e 03 do edital, o entendimento está correto referente a tensão de entrada do no-break da seguinte maneira:

A tensão de entrada é de 220VAC nos sistemas de 127VAC (220/127VAC) ;

RESPOSTA: Tensão de entrada bivolt(127/220v)

Juliana Naif
Pregoeira