

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2014

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PERGUNTA: Favor nos esclarecer se estas baterias do item I ao IV devem ser do tipo VRLA ou apenas estacionárias e ainda, devemos realizar apenas o fornecimento, não devemos efetuar qualquer serviço de instalação destas baterias. Confere?

RESPOSTA: As baterias são para NO BREAK e devem ser SELADA, ESTACIONARIA LIVRE com garantia mínima de 12 meses, é só fornecimento.

**Juliana Neri
Pregoeira**