

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2011

O Banpará S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, os seguintes esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe:

Pergunta : -Item 01 e 02- Quando pede ESPESSURA DA PLACA: 12MM, esta correto?

- Os mesmos irão ser colados a um piso de granito ou ceramica, não vai ficar muito alto?

Resposta : serão aceitas propostas com a espessura do piso tátil, objeto do PE 011/2011, variado entre 5 a 11 mm

Vera Morgado
Pregoeira