

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013 – ESCLARECIMENTO I**

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento, relativo à licitação em epígrafe:

**PERGUNTA:** Venho através deste solicitar esclarecimento referente ao item 1 do pregão 49/2013. Qual seria a profundidade do Rack?

**RESPOSTA:** A profundidade desejada é de 1.100mm (milímetros) ou aproximado.

**Edilamar Pantoja**  
Pregoeira