

## **PE N.º 067/2014 – ESCLARECIMENTO I**

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento, relativo à licitação em epígrafe:

**PERGUNTA** : GOSTARIA DE SABER SE O CABO DE COBRE REFERENTE AO ITEM 1 DO PREGÃO 672014 LOTE 01 REALMENTE TEM QUE SER RÍGIDO, POIS HOJE O MAIS COMUM É O FLEXÍVEL.

**RESPOSTA** : SIM, PODE OFERTAR O FLEXÍVEL.

**Marcia Teixeira**  
Pregoeira