

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2026
Nº PE NO SISTEMA 90006/2026

O **BANPARÁ S/A** leva ao conhecimento de todos os interessados os seguintes esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe:

ESCLARECIMENTO I

PERGUNTA 1

Será de responsabilidade da contratada a realização da logística reversa das baterias? Caso positivo, solicitamos confirmar se as baterias inservíveis serão entregues ao fornecedor no ato da entrega e instalação das novas unidades ou se a devolução poderá ocorrer em momento posterior, conforme orientação do órgão.

RESPOSTA 1

A logística reversa e o descarte ambientalmente correto será realizado diretamente pelo Banco.

PERGUNTA 2

Solicitamos esclarecimento quanto à especificação da bateria descrita no Termo de Referência (45 Ah a 20°C). A referida capacidade nominal deve ser considerada para qual regime de descarga (ex: C20, C10 ou C5)? Em outros termos, a especificação exige o fornecimento de 45 Ah em uma descarga de 20 horas, ou refere-se a uma taxa de corrente constante sob outra condição?

RESPOSTA 2

Informamos que as baterias estacionárias de 45 Ah/12V, deve ser considerada para o regime/taxa de descarga de 20 horas(C20).

Belém-PA, 22/04/2026

Ana Carolina Lima
Pregoeira CPL