

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2026
Nº DO PE SRP NO SISTEMA Nº 90007/2026

O **BANPARÁ S/A** leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguinte errata da licitação em epígrafe:

No item 8 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, itens 09 e 10 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), que trata sobre o nobreak 15 KVA trifásico:

Onde se lê:

Tensão de entrada: 220Vac (2F+N+T)
Conexão de entrada: bornes (2F+N+T)
Conexão de saída: bornes (2F+N+T)

Leia-se:

Tensão de entrada: 220Vac (3F+N+T)
Conexão de entrada: bornes (3F+N+T)
Conexão de saída: bornes (3F+N+T)

As demais disposições permanecem inalteradas.

Belém-PA, 22 DE ABRIL DE 2026

Soraya Rodrigues
Pregoeira