

PE N.º 030/2018 – ESCLARECIMENTO IV

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte esclarecimento relativo à licitação em epígrafe:

PERGUNTA 1: Qual o regime de descarga de referência das capacidades solicitadas?

RESPOSTA 1: A bateria tem que ser C10.

Márcia Teixeira
Pregoeira